



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Астраханской области

В Астрахани начальника технического отдела фирмы по обслуживанию газового оборудования подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей

Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника технического отдела фирмы по обслуживанию газового оборудования, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, в декабре 2022 года между фирмой и финансовой организацией заключен договор на техническое обслуживание и эксплуатацию газового оборудования. Начальник технического отдела, отвечающий за техническое состояние вентиляционных каналов и дымоходов, зная о том, что указанные объекты не проверялись, подписал акты о проведенных профилактических работах.

В результате оказания подозреваемым услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, из-за негерметичности внутреннего контура на дымоходной линии котла через дымоход произошла утечка угарного газа, в результате которого 7 работников финансовой организации обратились за медицинской помощью с диагнозом: «отравление угарным газом».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

07 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/1779429>